

戶外活動場地電力使用須知

Instruções a observar na utilização de energia eléctrica nos espaços exteriores

1. 所有由本署電箱至用戶點的電線中間不能接駁，以防止出現意外。
Para evitar acidentes, não é permitida qualquer junção nos condutores eléctricos que ligam o quadro eléctrico do IAM e os pontos dos utentes.
2. 所有在本署電箱接駁用電的電線必須在本署電箱內特設的防水插座內取電（其中有 5 線 63A、5 線 32A、及 3 線 16A 的防水插座，防水插頭由用戶自備）。
A alimentação eléctrica a partir do quadro eléctrico do IAM far-se-á através das tomadas à prova de água ali instaladas (a saber, as tomadas de 5 pólos de 63A, de 5 pólos de 32 A e de 3 pólos de 16 A). Quanto às fichas eléctricas à prova de água, estas deverão ser disponibilizadas pelos próprios utentes.
3. 由音響公司安裝的臨時電箱必須按本澳現行的供電安全規章安裝。
Os quadros eléctricos provisórios instalados pelas empresas de sistemas sonoros devem estar em conformidade com a legislação de segurança de alimentação eléctrica em vigor na RAEM.
4. 若本署有關技術人員發現與上述要求不符的安裝，本署將要求有關安裝公司立即更改，直至滿足上述要求才可供電。
Se for detectada instalação desconforme com os requisitos por parte do pessoal técnico do IAM, a alimentação eléctrica só poderá ser efectuada depois da regularização da situação consoante o que exige o IAM.

--完--
--Fim--